



Universidade de São Paulo

Instituto de Química de São Carlos

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA

Of. 017.CIPA/IQSC/USP- 12.12.2017

acsab

Ilmo. Sr.

Prof. Dr. Germano Tremiliosi Filho

Diretor do Instituto de Química de São Carlos

Ref.: Interdição da sala 72 do prédio Q1 - Sala de informática

Prezado Diretor,

Eu, Alessandra Fonseca Lucrédio, na condição de presidente da CIPA gestão 2017-2018 interditei a sala 72 do prédio Q1 para o uso dos funcionários do setor de informática na segunda-feira, dia 11/12, tendo em vista o forte cheiro que se encontrava na mesma associado ao fato que a sala não possui janelas impedindo assim a ventilação.

O forte cheiro se deve ao fato que na noite de sexta-feira, dia 08/12, ocorreu uma forte chuva a qual provavelmente provocou a entrada de água suja do telhado na sala. A sala 72 possui uma tubulação que acredito que seja para escoamento da água de chuva e que provavelmente o grande volume de água associado ao entupimento da tubulação por resíduos sólidos presentes no telhado ocasionou ao vazamento desta água suja na sala, caindo principalmente sobre a mesa e computador de um funcionário que senta ao lado desta tubulação. Na segunda-feira, o que pode-se constatar é que a água era escura e de forte odor. Assim, entramos em contato com o SESMT que nos aconselhou a limpar a sala com hipoclorito de sódio diluído, porém mesmo após a limpeza o odor continuou na sala, mobília e equipamento.

Desta forma, devido a impossibilidade de avaliar o efeito deste ambiente para a saúde dos funcionários ficou decidido que a sala deveria ser interditada por tempo indeterminado. O vice-diretor e chefes de departamento se mostraram solidários à situação e ofereceram salas provisórias para que os funcionários continuem a desempenhar sua função em um ambiente salubre.

Coloco-me a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alessandra Fonseca Lucrédio

Presidente da CIPA - Gestão 2017-2018

C/C:

Sra. Eledy Grisel Helena Ferrari

Assistência Técnica Administrativa